OSPEDALE CANNIZZARO CATANIA
AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA

SETTORE PATRIMONIALE E TECNICO
Telefono: 095 7264300
Fax:095 7262170
Web:www.aocannizzaro.it
E.mail: ufficio-tecnico@ospedale-cannizzaro.it

PROT. 1407 U.T.

21 MAR. 2011

ANCE
Sezione Autonoma Degli Edili
Viale Vittorio Veneto 109
95127 CATANIA

Fax 095/506480

Sezione Autonoma Costruttori Edili
ANCE CATANIA
Prot. Nr. 149 del 22-3-2011

Oggetto: Riscontro nota prot. n.46/AB. Bando di gara lavori per la realizzazione della T.I.P.O. all'interno dell'area dell'U.O. di Terapia Intensiva dell'A. O. per l'emergenza "Cannizzaro.

In riscontro alla nota in oggetto si fa presente che la scelta delle categorie OS7 e OG11scaturisce dalla tipologia delle opere da eseguire e dalle condizioni operative di esecuzione dei lavori stessi.

Il progetto prevede infatti la realizzazione all'interno del Presidio Ospedaliero e in particolare dell'Area di Terapia Intensiva e Rianimazione di una ulteriore area attrezzata con posti letto destinati alla Terapia Intensiva Post Operatoria (T.I.P.O.).

Tale area è destinata ad ospitare pazienti in gravissime condizioni di salute e/o in imminente pericolo di vita che a seguito di importanti interventi chirurgici, prima di tornare alle unità operative di appartenenza devono necessariamente transitare in un'area ad elevato livello di assistenza in termini di attrezzature, personale e condizioni ambientali, così come tra l'altro richiesto dalla vigente normativa.

Non è più tollerabile infatti l'attuale situazione che ci vede costretti al differimento di interventi chirurgici importanti per la mancanza di posti letto nell'area di rianimazione o, peggio, che posti letto disponibili al momento dell'inizio dell'intervento chirurgico non lo sono più al termine dell'intervento stesso in quanto occupati in "emergenza" data la specificità dell'Azienda che è di riferimento per l'emergenza urgenza.

Inoltre si fa presente che le condizioni operative di esecuzione dei lavori, dovendosi necessariamente realizzare la TIPO all'interno dell'area di Terapia Intensiva e di Rianimazione senza che quest'ultima possa interrompere la propria operatività sanitaria, presuppongono e hanno comportano la individuazione di una categoria speciale in quanto devono realizzarsi opere impiantistiche complesse e fortemente interconnesse, nell'esecuzione, alle opere edilizie quali:

- Impianti elettrici che possano garantire la massima sicurezza di funzionamento sia in caso di "primo guasto" sia in mancanza di energia da fonte primaria mediante i gruppi di assoluta continuità e di emergenza;
- Impianti di climatizzazione con filtri assoluti, senza ricircolo e con un ricambio non inferiore a 20 vol/h al fine di consentire le più idonee condizioni microclimatiche e di sterilità dell'aria ambiente;
- Impianti di monitoraggio e controllo dei parametri vitali dei soggetti in coma con adeguati sistemi di allarme e sicurezza.

Tutto quanto sopra può e deve essere garantito da una più adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice in rapporto alle opere previste dal progetto.

Non vi è dubbio infatti che le opere da eseguirsi per la loro specificità di esecuzione e tipologia (lavori all'interno del presidio ospedaliero e all'interno dell'U.O. di Rianimazione che deve necessariamente assicurare la continuità assistenziale e di elevato livello tecnologico) si configurano come "finiture di opere generali di natura edile" piuttosto che come opere generali di natura edile.

Il ricorso infatti all'individuazione di una impresa in possesso di una adeguata qualificazione speciale (OS) è giustificato dalla necessità di individuare un'impresa con "effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione delle lavorazioni ed in possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari" che sicuramente non possono essere garantiti da una impresa con una qualificazione generale (OG)

Per tutto quanto sopra esposto e tenuto conto di quanto previsto in progetto, l'appalto in interesse, per tipologia di lavori e modalità esecutive, non può intendersi in alcun modo assimilabile ad appalto di manutenzione di un'opera generale, pertanto non si riscontra la denunciata anomalia e rimane ferma la richiesta della categoria speciale OS7 e OG11 secondo la normativa vigente.

Infine, trattandosi di lavori la cui esecuzione riveste carattere di estrema urgenza per la risoluzione di una problematica sanitaria di interesse collettivo, indissolubilmente legata alla salute e sicurezza dei degenti, si invita codesta Associazione a superare le richieste di parte di vostri associati.

Si fa presente infine che dalle richieste di informazioni pervenute agli uffici di questa Azienda si prevede una buona partecipazione di imprese alla gara.

Il RUP
(Ing. Luigi Biagioni)

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Poli)

REGIONE SICILIANA · AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO · CATANIA