


095320027



COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE LL.PP.
FAX

DATA 07.07.2011

ORE:

A ANCE - CATANIA 095/506480

DA: COMUNE DI CATANIA Direzione LL.PP.- FOGNATURE

TEL.: 095 095/7425393

FAX: 095 / 7425391

OGG : Riuso delle Acque depurate dal depuratore di Catania SIC/AC/01

CC: RUP - ING. Ferracane

Numero di pagine, compresa la copertina:**Messaggio:**

A riscontro del Vs. fax del 6.7.2011 si ribadisce che i prezzi delle voci n.4 e n. 6 sono desunti da apposita analisi. L'elaborato ANALISI DEI PREZZI (ALL.9) non è ovviamente in visione.

Si ribadisce che la tipologia dei tubi non è esattamente uguale a quella contenuta nel prezzario regionale (non avrebbe avuto senso pervenire ad una analisi) e ciò perché il progetto prevede il riuso di acque in uscita dal depuratore che non è acqua potabile ma bensì acqua per uso irriguo. Ne discende una tipologia di tubi in ghisa appropriata e regolarmente in commercio. Si invitano le imprese a prendere cognizione di tutti gli elaborati affinché abbiano contezza del lavoro da eseguire e delle apparecchiature previste.

In ogni caso il progettista Ing. Paolo Cioppa , è a disposizione per chiarimenti tecnici. Lo stesso è contattabile ai numeri seguenti: 06/3337260 - cell. 3490784121

IL R.U.P.

(Ing. S. Ferracane)